



# Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Codetastatur CL12 und Tag/Nacht

## Einstellmöglichkeiten



- BVS20/ Töröffnerzeit 1Sek - 8Sek  
 BVS100/   
 VBVS05: Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmertaste 2 Mal betätigt hat.

### Innensprechstellen/Rufeinheit




### Tischsprechstellen mit Stecker RJ45





### Sprechsystem für Einbau TCU4




### Aussensprechstelle ATS.../CL12




8-14VAC/max. 0.6A (bauseits)  
 Töröffner




Zentrale BVS20



Trafo TR2AFNG02



Schaltgerät TN12



Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!

### Installationshinweise

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 250m

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01281/002	Schema	TC204/CL12/TN
Gez.	24.10.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/1